

Opinión Acceso y conexión: ¿más transparencia real o nuevo cuello de botella?

Una circular “técnica” con efecto muy práctico

La **Circular 6/2025** obliga a los gestores de la red de transporte y distribución a **remitir periódicamente a la CNMC** datos normalizados sobre **solicitudes, capacidad disponible, estado de permisos y caducidades** —tanto de **generación** como de **demanda**—, con formatos y anexos cerrados y envío por sede electrónica. La CNMC busca **supervisar con datos comparables** un ecosistema con más de 300 distribuidoras y publicar una visión coherente del embudo de acceso y conexión. No es menor: convierte la información dispersa en un **input regulatorio** verificable y auditable.

¿Qué cambia en el día a día de proyectos y licencias?

- **Trazabilidad obligatoria:** cada solicitud se asigna a **subestación concreta**, con tipologías (industrial, recarga, almacenamiento, puertos...) y **causa de denegación**; la CNMC podrá **cruzar rechazos y capacidades** publicadas.
- **Calendario y formato:** **envíos periódicos y plantillas** uniformes (anexos I-VI) para solicitudes, capacidades y permisos caducados.
- **Demanda y generación** bajo el mismo foco: se enlaza con **Circular 1/2021 (producción)** y **Circular 1/2024 (demanda)** para que el mapa de cuellos de botella sea completo. Resultado: **menos opacidad** y menos “informes a medida”.

Beneficio esperado: luz sobre el embudo... si los datos son buenos

La CNMC quiere **medir y comparar:** dónde hay capacidad, quién pide, por qué se deniega y dónde caducan permisos. Para promotores, ingenierías y ayuntamientos, disponer de **series homogéneas por subestación** puede evitar peregrinajes y orientar **replanteos tempranos** de trazados o potencias. Para la planificación, ofrece munición objetiva en una red sometida a **picos renovables, autoconsumo y electrónica de potencia** que estresan la operación. Pero la transparencia sólo será tal si **los gestores reportan bien y a tiempo**.

El coste oculto: más back-office, más plazos, más responsabilidad

Para **distribuidoras y transportista**, la circular implica **reforzar sistemas de datos, validación y gobernanza:** clasificar solicitudes, depurar duplicidades, documentar caducidades, y alinear lo publicado con lo remitido. Para **ingenierías y arquitectos**, exige **memorias energéticas más precisas** (subestación destino, escenarios de capacidad, alternativas viables) y **matrices de cumplimiento** conectadas con hitos de acceso y conexión. Para **colegios técnicos y ayuntamientos**, habrá que **revisar licencias** con un ojo en la **consistencia de datos** y otro en **caducidades** que pueden tumbar cronogramas. Es burocracia con sentido, pero **burocracia al fin**.

¿Abarata u encarece los proyectos? La respuesta incómoda

- **A corto plazo: encarece** (horas de ingeniería, sistemas de reporte, replanteos).
- **A medio plazo:** si se consolida un **panel público fiable** de capacidades y causas de denegación, **reduce riesgos** de localizar mal una planta, sobredimensionar una subestación o “morir” por silencio administrativo. El **CAPEX blando** sube; el **riesgo regulatorio** baja.

Riesgos de implementación: dónde puede naufragar

- **Datos inconsistentes** entre lo publicado por los gestores y lo remitido a la CNMC → exige **auditorías de calidad de dato y responsables claros**.
- **Capacidad “de papel”** sin reflejo operativo (curtailment, limitaciones dinámicas) → pide **metodologías alineadas** con las especificaciones de cálculo de capacidad de demanda/generación y su despliegue real.
- **Fatiga administrativa local** (ayuntamientos sin medios técnicos) → urge **guías de criterio y formatos de informe homogéneos** para evitar criterios dispares.

Impacto por segmentos (lectura rápida)

- **Arquitectos/Ingenieros:** incorporar **subestación y ventana de capacidad** desde anteproyecto; **plan B** de conexión y **cronogramas** ligados a hitos de permiso.
- **Dirección de obra/Constructoras:** riesgo de **paradas** por caducidades; necesidad de **condiciones técnicas** de conexión cerradas antes de adjudicar.
- **Colegios técnicos:** verificación de **coherencia documental** (tipología, potencia, estado de trámite).
- **Ayuntamientos:** **licencias condicionadas** a hitos de acceso/conexión; coordinación con gestor de red para evitar **licencias inviables**.
- **CCAA/Bomberos/UME:** malla eléctrica crítica mejor **cartografiada**; facilita **planes de emergencia** y priorización de refuerzos.

Veredicto: transparencia útil... si viene con disciplina y medios

La **Circular 6/2025** es una buena noticia para quien valora **decidir con datos**. Coloca un espejo delante del sistema y obliga a **llamar a cada cosa por su nombre**: dónde hay capacidad, dónde no y por qué. Si falta **calidad de dato, recursos y criterio homogéneo**, será otro trámite que **alarga plazos**. Si se ejecuta con rigor, puede convertirse en la pieza que faltaba para **ordenar el acceso y conexión** en una red que debe integrar **más renovables, más demanda electrificada y más almacenamiento** sin perder estabilidad ni tiempo.